

Данные производственного контроля за качеством питьевой воды д. Копорье, за 2023 год.

№ п/п	Лабораторный номер	Усредненные данные за 2023г.			Единица измерения	Нормы по НД
	Дата исследования	1-квартал	2-квартал	3-квартал		
	Место изъятия пробы	д. Копорье	д. Копорье	д. Копорье		
	Виды исследований	ХВС	ХВС	ХВС		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах (20 град)	0	0	0	Баллы	Не более 2
2.	Запах (60 град)	0	0	0	Баллы	Не более 2
3	Щелочность	5,5	5,6	5,0	ммоль/куб дм	
4	Хлориды	15,9	10,5	11,7	мг/ дм ³	Не более 350,0
5	Жесткость общая	5,3	5,5	4,7	°Ж	Не более 7,0
6	Окисляемость перманганатная	2,8	4,8	3,8	мгО/ дм ³	Не более 5,0
7	Мутность	<1,0	1,2	1,4	ЕМФ	Не более 2,6
8	Цветность	10	15	9	градусы	Не более 20
9	РН- среды	7,2	7,2	7,4	Ед рН	Не более 6-9
10	Аммиак и ионы аммония			0,56	мг/ дм ³	Не более 1,5
11	Нитриты			0,008	мг/ дм ³	Не более 3,3
12	Нитраты			11,7	мг/ дм ³	Не более 45,0
13	Железо общее			0,13	мг/ дм ³	Не более 0,3
14	Сульфаты			6,6	мг/ дм ³	Не более 500,0
15	Сухой остаток	230	250	240	мг/ дм ³	Не более 1000
16	Нефтепродукты	<0,05	<0,05	<0,05	мг/ дм ³	Не более 0,1
17	Фенолы	<0,25	<0,25	<0,25	мг/ дм ³	Не более 0,25
18	АП АВ	<0,015	<0,015	<0,015	мг/ дм ³	Не более 0,5
19	Остаточный хлор	0,49	0,42	0,42	мг/ дм ³	В пределах 0,3-0,5
20	ОМЧ	1	0	1	КОЕ в 1 мл	Не более 50
21	ОКБ	н/о	н/о	н/о	КОЕ в 100 мл	Не допускается
22	Энтерококи	н/о	н/о	н/о	КОЕ в 100 мл	Не допускается
23	E.coli	н/о	н/о	н/о	КОЕ в 100 мл	Не допускается

Начальник лаборатории: Бушмелева О.Ю.

